

Uwaga
Zastosować tablicę licznikową uniwersalną, aby wziernik 1f i 3f był na tej samej wysokości









YDYżo3x2,5mm2
Zasilanie z TA

wlz 8 YKYżo5x35mm2
Zasilanie z TG

Legenda

ściana pomiędzy korytarzem a mieszkaniem

P1 - puszka D9045/PO HENSEL

P2 - puszka K9255/PO HENSEL

rozłącznik bezpiecznikowy

przystosować do plombowania

przystosować do zamykania na wkładkę MASTER KEY

osłona przystosowana do plombowania

ELPROSERVICE s.c
40-413 KATOWICE
ul. ZAMKOWA 45
TEL/FAX (032) 201-03-30

SYSTEM "ASTER-CAD"

Projektował:	mgr inż. Włodzimierz Fiks upr. proj.nr 48/90/WŁ
TEMAT	Widok i schemat zasilania ZELP8/1 na I piętrze seg. S
OBIEKT	Budynek mieszkalny ul. Sowińskiego 31 Katowice
INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65

Branża elektryczna

PROJEKT: PW

SKALA:

Numer rysunku: 4