

instalacja gazowa

- wszelkie zmiany w przebiegu instalacji lub usytuowania urządzeń gazowych wymagają wykonania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę w Urzędzie Miasta,
- wymiana urządzeń gazowych oraz wszelkie prace dotyczące instalacji gazowej winny być prowadzone przez instalatora uprawnionego do ich wykonywania,
- montując piec gazowy w łazience, należy zadbać, by był on usytuowany bezpośrednio pod wlotem do kanału spalinowego, a pionowy odcinek rury spalinowej znajdujący się bezpośrednio nad piecem w łazience miał długość min. 22 cm - w przeciwnym wypadku nie zostanie uzyskany prawidłowy ciąg spalin z pieca,
- odprowadzanie spalin z pieca gazowego do komina winno być realizowane rurą stalową kwasoodporną o odpowiednim przekroju, a w miejscu jej wejścia do usytuowanego w ścianie kanału spalinowego, należy osadzić rozetę blaszaną, ściśle pasującą do średnicy rury,
- zaleca się, by nowe przewody gazowe były wykonane z rur stalowych. Dopuszcza się stosowanie rur miedzianych, łączonych za pomocą lutu twardego lub za pomocą innych łączy spełniających wymogi Polskiej Normy,
- po zakończeniu prac należy dostarczyć do Spółdzielni protokół szczelności instalacji gazowej podpisany przez osobę uprawnioną.